

**Акт внезапной (ночной) проверки соблюдения персоналом организации
противопожарного режима на объекте защиты:**

«05» апреля 2018 в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области» проведена внезапная (ночная) проверка соблюдения персоналом противопожарного режима в здании: ГБУ "Ремонтно-технический ЦМТ" и Ремонтка,
(наименование и адрес объекта защиты)

ул. Свободы, д. 35
эксплуатируемом _____
(наименование организации, эксплуатирующей объект защиты)

Время проведения внезапной проверки: начало в 08 час. 10 мин., окончание в 09 час. 50 мин.

В ходе внезапной (ночной) проверки установлено:

1. Этажность здания 2, степень огнестойкости I;
2. Численность дежурного персонала в дневное/ночное время: 50 / 12 человек;
3. Численность обслуживаемых граждан (пациентов, постояльцев, воспитанников, учащихся и т.п.) (в дневное/ночное время): 157 / 157 чел.;
4. Наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара (в дневное / ночное время): в наличии / в наличии;
5. Знание персоналом своих обязанностей по соблюдению на объекте мер пожарной безопасности (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные;
6. Автоматическая пожарная сигнализация (наличие / исправность): в наличии / исправна;
7. Система, обеспечивающая дублирование сигнала АПС о пожаре, на пульт подразделения пожарной охраны (наличие / исправность) в наличии / исправна;
8. Система оповещения и управления эвакуацией (наличие / исправность): в наличии / исправна;
9. Эвакуационные выходы (количество выходов / соответствие нормам) 10 / соответствует;
10. Загромождение эвакуационных путей и выходов (допускается / не допускается): не допускается;
11. Наличие запоров на дверях эвакуационных выходов, обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа: отсутствуют;
12. Эвакуационное освещение (наличие, исправность): в наличии / исправно;
13. Телефонная связь (наличие / исправность): в наличии / исправна;
14. Наличие электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного (количество / исправность / достаточность): 12 / исправно / достаточно;
15. Наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 на каждого дежурного (количество / исправность / достаточность): 12 / исправно / достаточно;
16. Обеспеченность объекта первичными средствами пожаротушения (количество / исправность / достаточность) 70 / исправно / достаточно;
17. Состояние и режим эксплуатации электропроводки и электрооборудования, бытовых электронагревательных приборов (соответствует / не соответствует): соответствует;

Перечень выявленных нарушений противопожарного режима:

В ходе внезапной проверки проведена практическая тренировка по эвакуации людей из зданий на случай возникновения пожара (проведена/не проведена): проведена;

1. Наличие добровольной пожарной дружины (создана/не создана) создана;
2. Передача сообщения о пожаре в пожарную охрану (передано/не передано) не передано;
3. Задействование системы оповещения (задействована/не задействована) задействована;
4. Эвакуация людей персоналом (организована/не организована) организована;
5. Использование первичных средств пожаротушения на ранней стадии пожара (применялись/не применялись) не применялись;
6. Сбор и проверка сведений о количестве эвакуированных (проведены / не проведены) не проведены;
7. Количество эвакуированных (всего/персонала/обслуживаемого контингента) 114 / 7 / 107;
8. Время обнаружения пожара в 08 час. 30 мин.
9. Время окончания эвакуации в 08 час. 34 мин.
10. Общее время эвакуации 4 мин.
11. Общий вывод о знании персоналом действий на случай пожара и их соответствии инструкции (удовлетворительные / не удовлетворительные) удовлетворительные.

Внезапную (ночную) проверку проводили:

Директор ИИЦ
(Должность, ФИО представителя объекта,
органа управления - учредителя)

Иванов
(подпись)

При проведении внезапной проверки присутствовали:

Сл. инспектор МВД - ПР по Виноградскому району
майор Владимирской службы Александр Б.Б.
(Должность, звание, ФИО)

А
(подпись)

Примечание: в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 02.09.2016 № 599 «Об утверждении Положения о профилактике пожаров в Нижегородской области»,

- **внезапная проверка** – это проверка соблюдения на объекте защиты работниками организации противопожарного режима, проводимая учредителем и (или) руководителем организации без предупреждения, целью которой является контроль поддержания надлежащего уровня пожарной безопасности. К внезапной проверке по согласованию могут привлекаться представители правоохранительных и надзорных органов. По результатам внезапной проверки в случае выявления нарушений противопожарного режима учредителем (руководителем) организации издается распорядительный документ, предусматривающий меры, направленные на устранение данных нарушений и исключение повторного их возникновения;

- **ночная проверка** – это внезапная проверка, проводимая в период с 20:00 текущих суток до 6:00 следующих суток.

Акт тренировочной эвакуации

УБЧ "Решетихинский ПМЧ" п. Решетиха,
ул. Советов, д. 35

(место проведения, адрес)

«05» апреля 2018 год

Комиссией в составе:

Ст. инспектор ОМР "ИР по Володарскому району Кошкин В.Б.

Директор УБЧ "Решетихинский ПМЧ" Глазков Д.В.

Зав. хозяйством УБЧ "Решетихинский ПМЧ" Андрианова Е.С.

Количество человек в здании 207.

В 08 часов 30 минут дана вводная о пожаре в помещении коридора 2-го этажа сев. крыла. Дежурным персоналом сообщено в пожарную охрану в 08 часов 30 минут, приняты меры по эвакуации людей из здания и меры по ликвидации возгорания. Время эвакуации составило 4 минут 20 секунд. Своевременно эвакуировано из здания 114 человек.

Недостатки допущенные при проведении эвакуации: Небольшое

персонала был эвакуации оставшихся человек. Сообщено о пожаре
не сразу в пожарную охрану.

Подписи членов комиссии:


